

Требования к помещению при установке дверей

Шумные работы возможны в разрешенный период, утвержденный местным законодательством в рамках Федерального Закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На всем протяжении монтажных работ необходимо присутствие Покупателя или его представителя, действующего на основании доверенности, уполномоченного принимать решения, касающихся монтажа, а также работ монтажника.

1. Стены должны иметь достаточную прочность для установки дверей. В случае, если стены возведены из щелевого кирпича, пеноблоков, гипсокартона, или других облегченных материалов, Покупателю необходимо выполнить их усиление в местах крепления дверной коробки.
2. Проем должен быть П-образной формы, с ровной поверхностью. При этом верхняя часть проема должна быть параллельна уровню горизонта, а боковые — друг другу. Боковые проемы и стена должны быть перпендикулярны уровню горизонта. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проема. Проем должен быть укреплен и очищен от строительного мусора. Толщина стен должна составлять не менее 70 мм. Если толщина стен меньше 70 мм, решение о возможности установки принимается на месте техническим специалистом.
3. Услуги, связанные с использованием красок, растворов (заливка пола, штукатурка, грунтование, покраска, поклейка обоев) к моменту установки должны быть завершены. В противном случае гарантия Исполнителя на оказанные услуги не распространяется.
4. Необходимо наличие в помещении свободной розетки переменного тока напряжением 220V в рабочем состоянии не далее 5 м от каждого проема.
5. Необходимо, чтобы помещение, в котором будут оказывать услуги, было достаточно освещено, обязательно наличие искусственного освещения.
6. Помещение должно быть отапливаемым. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах +15-27°C. При установке входных дверей температура воздуха должна быть не ниже +5°C.
7. Необходимо наличие свободной площади для размещения стола и инструмента монтажника минимум 2х3 м.
8. Водоснабжение и туалет должны быть в свободном доступе для сотрудников Исполнителя.
9. Помещение, в котором оказываются услуги, должно соответствовать всем нормативам и требованиям Ростехнадзора, пожарной безопасности и должно быть обеспечено приточной вентиляцией.

Чтобы услуга была оказана максимально качественно, рекомендуем:

- Заранее сообщить о наличии скрытых инженерных коммуникаций (электрические сети, система водоснабжения и др.)
- Обеспечить защиту напольных покрытий, стен и бытовых приборов, техники, мебели от попадания на них строительного мусора и пыли.
- При наличии скрытых инженерных коммуникаций специалист по монтажу принимает решение о технической возможности проведения работ самостоятельно.